

Dörr typ S7-G

Innehavare/Utfärdat för

JELD-WEN Sverige AB

Box 148, 571 03 Forserum
Organisationsnummer: 556043-2337
Tel: 0380-297 00, Fax: 0380-297 11
Hemsida: www.swedoor.se

Produktbeskrivning

Dörr typ S7-G, enkeldörr av trä, max. B×H 11×22M, EI 30, R_w 40dB.

Dörren finns med olika alternativ för tröskel samt kan utrustas med dörrkik, ringklocka och nyckeltub.

Dörren tillverkas i variant GT.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande och/eller ljudisolerande innerdörr i byggnader.

Handelsnamn

Typ S7-G

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 och 5 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30	5:231
Luftljudsisolering klass R _w 40dB (enligt SS 25267:2004)	7

Tillhörande handlingar

MONTERINGSANVISNING Karmsammansättning/karmmontage, daterad 2018-02
MONTERINGSANVISNING FÖR STÅLKARM, daterad Mars 2013
MONTERINGSANVISNING FÖR MINIKARM, daterad Februari 2018

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Ref nr. 210-97-0388, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB
Kontrollavtal: Daterat 2016-12-22, Kontrollorgan: DBI Certification A/S

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande 1125/99 | 2019-06-17

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230



9P04116



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

JELD-WEN Sverige AB, Åstorp

JELD-WEN Sverige AB, Forserum

JELD-WEN Danmark A/S, Sdr. Felding

fabrikskod = 1

fabrikskod = 7

fabrikskod = 8

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt och etikett* på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare

Tillverkningsställe/Fabriksbeteckning

Produktens typbeteckning

Löpande tillverkningsdatum

Typgodkännandets nummer

Brandteknisk/ljudteknisk klass

Boverkets inregistrerade varumärke

RISE ackrediteringsnummer

Certifieringsorgan

Kontrollorgan

JELD-WEN

t.ex. 7*

Typ S7-G

år och vecka*

1125/99

EI 30, R_w 40dB

†

1002

RISE

RISE alternativt DBI

* På dörrbladets kortsida placeras en etikett med uppgift om tillverkarens namn, fabrikskod, tillverkningsår och -vecka samt variantbeteckning.

Bedömningsunderlag

Rapporter P105504, P007442, P303862A, 99R13244, 99R13308, 8413,288, P504766, PX15463-2rev2, 99F34512 samt P803869-B, -D och -E från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, rapporter F4700, PH13643, PHA10440, PG11976, PGA10244 och PGA10955A samt utlåtande PHA 11179A och PHA11003Arev2 från Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI), rapport 103050.56 från SINTEF NBL samt utlåtande TC-101392 från Delta.

Ritningar enligt ritning S7G 01:1B daterad 190612.

Kommentarer

Monteringsanvisning ska medfölja varje dörr som levereras.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2018-04-04, med projektnummer 8P02375.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2020-06-06.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Annika Hermodsson